

**Procedura aperta per la concessione del servizio di gestione ed eventuale uso dell'impianto natatorio comunale "Ferretti-Ferrari" di via Melato n. 2/d a Reggio Emilia per il periodo 8 giugno 2019 – 9 giugno 2024.**

**CODICE CIG: 7782975A24**

### **QUESITI E RISPOSTE A VALENZA GENERALE**

In relazione allo svolgimento della procedura di gara in oggetto, a questa Stazione appaltante è pervenuto il seguente quesito:

#### **Quesito n. 18**

PREMESSA: Nel disciplinare di Gara, all'articolo 2, punto 12 (NOTE), si riporta: "... per l'utilizzo della pompa dell'acqua del pozzo per l'irrigazione del verde, in uso promiscuo".

QUESITO: Si chiede se la definizione "in uso promiscuo" afferisce all'utilizzo comune tra più soggetti oppure all'utilizzo possibile anche per l'alimentazione delle vasche, oltre che per l'irrigazione. Se non è possibile l'utilizzo di questo pozzo a supporto dell'alimentazione delle vasche, si chiede se esiste/ono altro/i pozzo/i deputati all'alimentazione (riempimento/ricambio) dell'acqua delle vasche. In caso affermativo, si chiede quali vasche siano servite dal/i pozzo/i.

#### **Risposta a quesito n. 18**

Nell'impianto di Via Melato esistono due pozzi distinti, uno per l'acqua di vasca ed uno per l'irrigazione dell'area verde. E' solo quest'ultimo ad essere in uso promiscuo con il vicino impianto di atletica leggera "V. Camparada".

Il pozzo per l'acqua di vasca alimenta tutta e tre le vasche. Si evidenzia che per la vasca da 50 mt si e' reso necessario ricorrere anche all'acqua di acquedotto.

Reggio nell'Emilia, 05/03/2019.

Il Direttore  
(dott. Domenico Savino)