

**Procedura aperta per la concessione del servizio di gestione ed eventuale uso dell'impianto natatorio comunale "Ferretti-Ferrari" di via Melato n. 2/d a Reggio Emilia per il periodo 8 giugno 2019 – 9 giugno 2024.**

**CODICE CIG: 7782975A24**

## **QUESITI E RISPOSTE A VALENZA GENERALE**

In relazione allo svolgimento della procedura di gara in oggetto, a questa Stazione appaltante è pervenuto il seguente quesito:

### **Quesito n. 9**

Preso atto della consistenza dell'impianto, come esplicitato all'articolo 1 dello Schema di Contratto, e a seguito del sopralluogo obbligatorio effettuato, in occasione del quale non e' stato possibile prendere visione dell'impianto in tutti i dettagli, essendo lo stesso di rilevante complessita' e non essendo presente l'addetto alle manutenzioni, ragion per cui non siamo stati accompagnati nei locali tecnici, si chiede:

- a. Se a servizio di una o più vasche siano attivi dispositivi di recupero e riciclo del calore dall'acqua di vasca scaricata;
- b. Se a servizio di una o più vasche siano attivi reattori a raggi UV per la disinfezione delle acque;
- c. Di che tipologia sono e che funzionamento hanno le centraline di dosaggio dei prodotti chimici di trattamento acqua delle vasche.

### **Risposta a quesito n. 9**

- a. Il dispositivo di recupero del calore dell'acqua di vasca scaricata è presente nella vasca da 50 mt e non trattasi di acqua dei controlavaggi.
- b. Sì, ma solo per le vasche da 15 mt coperta e da 25 mt coperta.
- c. Amperometriche, potenziometriche, automatiche in continuo nelle acque di ricircolo.

Reggio nell'Emilia, 04/03/2019.

Il Direttore  
(dott. Domenico Savino)